

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第267号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター


〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017)762-3620 FAX (017)762-3660

浄水水質検査結果書



JWWA-GLP008



2020年5月13日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2020年 5月 13日		天 候	(前日) 曇	(当日) 曇
採水場所	西越				
採水者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気温	17℃		水温	12℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/ℓ	100個/ℓ以下	電気伝導率*	8.8 mS/m	-
大腸菌	不検出	検出されないこと	硫酸イオン*	4.8 mg/ℓ	-
塩化物イオン	5.0 mg/ℓ	200mg/ℓ以下	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/ℓ	3mg/ℓ以下	-	-	-
pH値	7.0(22℃)	5.8以上8.6以下	-	-	-
味	異常なし	異常でないこと	-	-	-
臭気	異常なし	異常でないこと	-	-	-
色度	0.5度 未満	5度以下	-	-	-
濁度	0.05度 未満	2度以下	-	-	-
遊離残留塩素*	0.05 mg/ℓ	-	-	-	-
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2020年5月13日 ~ 2020年5月19日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第 267号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017)762-3620 FAX (017)762-3660

浄水水質検査結果書



2020年5月13日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2020年 5月 13日		天候	(前日) 曇	(当日) 曇
採水場所	大畑				
採水者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気温	16℃		水温	11℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1個/ℓ	100個/ℓ以下	電気伝導率*	10.8 mS/m	-
大腸菌	不検出	検出されないこと	硫酸イオン*	5.7 mg/ℓ	-
塩化物イオン	4.7 mg/ℓ	200mg/ℓ以下	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/ℓ	3mg/ℓ以下	-	-	-
pH値	7.2(22℃)	5.8以上8.6以下	-	-	-
味	異常なし	異常でないこと	-	-	-
臭気	異常なし	異常でないこと	-	-	-
色度	0.5度 未満	5度以下	-	-	-
濁度	0.05度 未満	2度以下	-	-	-
遊離残留塩素*	0.31 mg/ℓ	-	-	-	-
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2020年5月13日 ~ 2020年5月19日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第 267号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017)762-3620 FAX (017)762-3660

浄水水質検査結果書



2020年5月13日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2020年 5月 13日		天候	(前日) 曇	(当日) 曇
採水場所	金ヶ沢				
採水者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気温	16℃		水温	12℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/ℓ	100個/ℓ以下	電気伝導率*	8.9 mS/m	-
大腸菌	不検出	検出されないこと	硫酸イオン*	4.1 mg/ℓ	-
塩化物イオン	6.4 mg/ℓ	200mg/ℓ以下	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/ℓ	3mg/ℓ以下	-	-	-
pH値	7.1(22℃)	5.8以上8.6以下	-	-	-
味	異常なし	異常でないこと	-	-	-
臭気	異常なし	異常でないこと	-	-	-
色度	0.5度 未満	5度以下	-	-	-
濁度	0.05度 未満	2度以下	-	-	-
遊離残留塩素*	0.44 mg/ℓ	-	-	-	-
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2020年5月13日 ~ 2020年5月19日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第267号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017)762-3620 FAX (017)762-3660

浄水水質検査結果書



2020年5月13日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2020年 5月 13日		天 候	(前日) 曇	(当日) 曇
採水場所	長峰				
採水者	横田智大		(所属) 新郷村役場 建設課		
気温	16℃		水温	12℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/ℓ	100個/ℓ以下	電気伝導率*	17.9 mS/m	-
大腸菌	不検出	検出されないこと	硫酸イオン*	23.6 mg/ℓ	-
塩化物イオン	9.3 mg/ℓ	200mg/ℓ以下	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/ℓ	3mg/ℓ以下	-	-	-
pH値	7.0(22℃)	5.8以上8.6以下	-	-	-
味	異常なし	異常でないこと	-	-	-
臭気	異常なし	異常でないこと	-	-	-
色度	0.5度 未満	5度以下	-	-	-
濁度	0.07度	2度以下	-	-	-
遊離残留塩素*	0.22 mg/ℓ	-	-	-	-
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2020年5月13日 ~ 2020年5月19日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関

登録番号 第 267 号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017)762-3620 FAX (017)762-3660

浄水水質検査結果書



2020年5月13日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2020年 5月 13日		天 候	(前日) 曇	(当日) 曇
採水場所	堂ヶ前				
採水者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気温	17℃		水温	12℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/ℓ	100個/ℓ以下	電気伝導率*	8.8 mS/m	-
大腸菌	不検出	検出されないこと	硫酸イオン*	7.4 mg/ℓ	-
塩化物イオン	6.5 mg/ℓ	200mg/ℓ以下	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/ℓ	3mg/ℓ以下	-	-	-
pH値	6.8(22℃)	5.8以上8.6以下	-	-	-
味	異常なし	異常でないこと	-	-	-
臭気	異常なし	異常でないこと	-	-	-
色度	0.7度	5度以下	-	-	-
濁度	0.05度 未満	2度以下	-	-	-
遊離残留塩素*	0.05 mg/ℓ 未満	-	-	-	-
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2020年5月13日 ~ 2020年5月19日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第 267号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017)762-3620 FAX (017)762-3660

浄水水質検査結果書



2020年5月13日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2020年 5月 13日		天候	(前日) 曇	(当日) 曇
採水場所	間明田				
採水者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気温	17℃		水温	16℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/ℓ	100個/ℓ以下	電気伝導率*	17.9 mS/m	-
大腸菌	不検出	検出されないこと	硫酸イオン*	21.8 mg/ℓ	-
塩化物イオン	8.5 mg/ℓ	200mg/ℓ以下	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/ℓ	3mg/ℓ以下	-	-	-
pH値	7.3(22℃)	5.8以上8.6以下	-	-	-
味	異常なし	異常でないこと	-	-	-
臭気	異常なし	異常でないこと	-	-	-
色度	3.6度	5度以下	-	-	-
濁度	0.25度	2度以下	-	-	-
遊離残留塩素*	0.51 mg/ℓ	-	-	-	-
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2020年5月13日 ~ 2020年5月19日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。

〒 039-1801

住所 三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10番地

氏名 新郷村長 櫻井 雅洋

殿

厚生労働大臣登録検査機関


登録番号 第 267号

一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター

〒030-0142 青森市大字野木字山口164番地43

TEL (017)762-3620 FAX (017)762-3660

浄水水質検査結果書



2020年5月13日付の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	2020年 5月 13日		天候	(前日) 曇	(当日) 曇
採水場所	鹿田				
採水者	横田智大 (所属) 新郷村役場 建設課				
気温	16℃		水温	12℃	
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0個/ℓ	100個/ℓ以下	電気伝導率*	10.4 mS/m	-
大腸菌	不検出	検出されないこと	硫酸イオン*	5.8 mg/ℓ	-
塩化物イオン	6.9 mg/ℓ	200mg/ℓ以下	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/ℓ	3mg/ℓ以下	-	-	-
pH値	7.0(22℃)	5.8以上8.6以下	-	-	-
味	異常なし	異常でないこと	-	-	-
臭気	異常なし	異常でないこと	-	-	-
色度	0.7度	5度以下	-	-	-
濁度	0.21度	2度以下	-	-	-
遊離残留塩素*	0.25 mg/ℓ	-	-	-	-
判定	上記については水質基準に適合。				
検査期日	2020年5月13日 ~ 2020年5月19日		検査責任者	部長 鳴海 英明	
備考	水質検査基準の検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 上記遊離残留塩素は試験室での測定値であり現地測定値ではありません				

本結果書は日本水道協会 (JWWA) 水道GLP認定結果書です。但し「*」印の検査結果を除く。